

深圳市水务科技有限公司 2023 年度电磁流量计设备年度预选供应商项目更正补充公告（一）

各位投标人：

1. 关于深圳市水务科技有限公司 2023 年度电磁流量计设备年度预选供应商项目第四章“项目需求”部分的补充说明：

此次投标内容中 DN50 以及 DN50 以下的流量计是用于加药计量，介质是酸碱腐蚀性液体（PAC、PAM、次氯酸钠、高锰酸钾等）。DN50 以上的流量计测量介质是常规液体。请各投标人按照介质要求进行选型配置。

开标时间等不变，特此说明。

