





## 零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期:

项目编号: LHSG202301002

项目名称	笋岗所 2023 年 1 月份供水管道设施 18 处维抢修项目	预算造价	约 24.6 万元
申报部门	笋岗所	项目负责人	齐明
项目分类	<input checked="" type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因  项目概况  实施方案 (附示意图)	<p>一、立项原因：由于罗湖笋岗水务所 18 给水管，漏水、老化、需立即抢修。</p> <p>二、项目概况：1. 嘉童乐路 DN100 消防栓抢修;2. 竹边新村 7 栋 1 单元 DN80 给水管抢修;3. 晒布路 38 号 DN150 给水管抢修;4. 宝安南路转嘉宾路 DN100 给水管抢修;5. 春风路华润万家 DN50、DN200 给水管抢修;6. 东园坊三巷 28 号 DN80 给水管抢修;7. 聚龙大夏 12 楼 DN20 给水管抢修;8. 东门老街 B 出口 DN100 给水管抢修;9. 湖贝路 2000 号大院 DN50 给水管抢修;10. 罗湖村五坊 117 栋 DN65 给水管抢修;11. 笋岗村 11-3DN50 给水管抢修;12. 人民南路 2002 号 DN100 消防栓抢修;13. 松园路 88 号 150 给水管抢修;14. 大华商务中心 DN100 消防栓抢修;15. 名仕阁 B 座 DN20 给水管抢修;16. 向富楼 DN100 给水管抢修;17. 粤华楼 DN100 消防栓拆除;18. 泥岗东路原水阀门抢修，具体工程量，以现场发生量为准。</p> <p>三、实施方案：施工过程中，施工方将严格按照施工图纸和国家现行的《施工技术验收规范》进行施工，并做好路面现场交通疏导及安全围挡等相关施工安全作业措施。</p>		
部门负责人 项目审核	情况属实，请予审批， 副部长（所）长签字：  部（所）长签字：  2023年2月16日		
分管 副经理 项目审批	同意 签字：  2023年2月16日		
经理 项目审批	同意 签字：  2023年2月16日		

备注：项目预算造价在 5 万元以下（不包含 5 万元）签至分管副经理即可；5—50 万元（不包含 50 万元）项目，须报经理审批。

