



零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期: 2023年11月27日

项目编号: LHSG202311054

项目名称	宝安南路、中兴路等16处排水管改造工程	预算造价	约28.1万元
申报部门	笋岗所	项目负责人	陈明伟
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>一、立项原因: 由于宝安南路、建设路桥下(渔景大厦处)、宝岗路、洪湖公园、湖贝路罗湖商务中心、湖贝路、建设路、人民北路、深南中路、河西环路、桃园路、新安路、新园路、雅园立交、中兴路, 雨污水管发现堵塞、塌方针对上述情况, 急需安排改造。</p> <p>二、项目概况: 宝安南路1036-1号雨水井提升1座; 建设路桥下(渔景大厦处)需拆除排水沟及重新建30m, 雨水篦提升5座, 铺设混凝土路面110m²; 宝岗路南边绿化内新砌雨水井1座; 洪湖公园拆除箱涵挡水墙15m³, 现浇水泥混凝土15m²; 湖贝路罗湖商务中心需破除路面及重新铺设2m², 安装雨水口2座; 湖贝路需破除路面及重新铺设1.5m², 安装DN250塑料管约2米; 建设路需雨水井提升2座; 人民北路需破除路面及重新铺设6m², 安装DN250塑料管约6米, 需破除路面及重新铺设4.5m², 砌雨水井2座; 深南中路1001号需破除路面及重新铺设12m², 河西环路需破除路面及重新铺设6m², 安装DN250塑料管约7米; 桃园路需破除路面及重新铺设16m², 新安路需破除路面及重新铺设3m², 安装DN300塑料管约3米; 新园路42号需破除路面及重新铺设2m², 砌雨水井1座; 雅园立交需破除路面及重新铺设5m², 安装DN300塑料管约5米; 中兴路需破除路面及重新铺设1.5m², 安装DN160塑料管约2米, 具体工程量, 以现场发生量为准。</p> <p>三、实施方案: 施工过程中, 施工方将严格按照施工图纸和国家现行的《施工技术验收规范》进行施工, 并做好路面现场交通疏导及安全围挡等相关施工安全作业措施。</p>		
部门负责人 项目审核	情况属实, 请领导审批。 副部(所)长签字: 郭晓峰 部(所)长签字: 陈明伟 2023年11月27日		
分管 副经理 项目审批	同意。 签字: 陈祥成 2023年11月27日		
经理 项目审批	同意。 签字: 陈明伟 2023年12月4日		

备注: 项目预算造价在5万元以下(不包含5万元)签至分管副经理即可; 5—50万元(不包含50万元)项目, 须报经理审批。