

# 关于深圳市水务（集团）大鹏新区分公司金业北路给水管网改造工程涉水专项设计及方案评估服务采购项目的澄清公告

尊敬的各位投标人：

关于深圳市水务（集团）大鹏新区分公司金业北路给水管网改造工程涉水专项设计及方案评估服务采购项目（以下简称“本项目”），我们在原有的招标文件基础上，现对采购内容部分进行如下澄清和补充：

## 一、采购内容调整

在原招标文件中无明确具体采购内容，现明确如下：

### （一）基本情况

延安路口南侧穿过金业大道与延安桥上现状管（DN600）对接的 DN600 管，需在“大鹏半岛支线供水工程”施工图桩号 C1+041.00 处跨过 DN2000 原水管；该处地面高程为 25.89m，原水管中心高程为 22.89m，管顶覆土深度为 2.0m；我司新改造管道采用球墨铸铁管，管径为 DN600，管顶覆土深度为 0.7m，管底埋深约 1.3m；按此敷设，两条管道间的垂直净距约为 0.7m。

### （二）采购内容

本次采购为我司此处涉原水管保护范围内施工的“水利工程管理和保护范围内建设项目安全评估报告、水利工程管理和保护范围内建设项目专项设计报告、专家评审意见”等三份成果并协助我司进行行政部门审批及报送。

### （三）资质资格要求

原招标文件上的“具有水利行业设计乙级（含）以上”更改为“具有水利行业设计丙级（含）以上”。

## 二、其他说明

（一）投标人在报价时，应充分考虑项目的实际情况和自身的成本，确保报价的合理性和竞争性。

（二）本澄清公告作为原招标文件的补充，与原招标文件具有同等法律效力。如本澄清公告与原招标文件存在不一致之处，以本澄清公告为准。

请各位投标人注意以上澄清和补充内容，并在投标文件中予以体现。如有任何疑问，请及时与我们联系。

感谢各位投标人对本项目的关注和支持！

深圳市水务（集团）大鹏新区分公司

招标人联系方式：陈嘉乐

联系电话：17620400143

电子邮箱：1564048429@qq.com

日期：2024年5月28日

