



澄清公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HW30124006

原公告的采购项目名称：2024 年度端头公园膜组件采购及安装项目

首次公告日期：2024 年 5 月 27 日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：一、原招标文件第 3 章货物服务需求一览表“第一部分 货物服务清单及技术要求/服务需求”中“一、安装要求”更正后的内容如下：

1、新装 MABR 膜数量为 1100 只，新装膜需更换膜框架，每组框架长 6 米、宽 1.5 米，框架高度由原框架的 25cm 高更换至 45cm 高，膜框架需按标准采用模块化制作，每组模块通过主管道进行并联（新膜架使用原有规格材质）。

2、2023 年更换的 763 只 MABR 膜不在此次更换范围内。

3、更换后的旧膜需拆解、打捞后进行无公害处理。

4、膜组建安装前，需对生态塘进行降水、检查淤泥覆盖情况，若有覆盖，需对计划更换的膜组建下方进行清淤处理（具体以现场安装环境执行）。

5、为了项目验收工作做准备，全部老膜进行清洗，全部老管道，支路管道进行检修，上年度新更换膜进行保留重新安装，本年度拆除1100旧膜及支架，支架及管路重新制作并安装。

6、对项目整体全部设备进行调试、验收。

7、安装过程中的全部废物进行分类无害化处理。

8、以上内容产生的费用包含在此次采购清单中，不另计费。

更正日期： 2024年6月05日

三、其他补充事宜

潜在投标人，如对本项目安装环境有疑问的可以联系采购人，如需勘探安装现场环境的，可与采购人联系，自行勘探。费用自理。

澄清说明：答疑澄清公告是招标文件不可分割的一部分，本澄清未列出的事项均以招标文件为准，如招标文件与本澄清公告有不一致之处，以本澄清公告为准。

给潜在投标人带来工作上的不便，敬请谅解！

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称： 宿州市水环境投资建设有限公司

地址： 宿州市埇桥区刘香庄六巷唐河东路安置区东南侧

联系方式： 0557-2220918



2. 采购代理机构信息

名称：安徽瑞欣工程咨询有限公司

地址：宿州市和园小区

联系方式：18325728505

