

# 评审报告

2024年6月24日

项目名称	獭湖水厂原水阀门增加电动头		编号	
评审时间	2024.6.24		评审方法	综合评分法
中选候选单位	名次	名称	响应报价 (元)	得分
	1	深圳市智德森水务科技有限公司	177800	469
	2	深圳市以机机电设备有限公司	178000	460
	3	深圳特力自动化工程有限公司	180100	454
	4	深圳市鸿译环保科技有限公司	152000	450
	5	深圳市达敏智创科技有限公司	176200	373.1
评审情况说明	根据询价文件要求，推荐综合得分排名第一名为中选候选人。			
中选候选人推荐	名次	中选候选人	响应报价	
	1	深圳智德森水务科技有限公司	177800	
评审委员会全体成员签名 (共5名)	成员	丁飞翔		
		刘雅莹	林斌	
	组长	董玉琳		
监督意见				
中选人确定	经办人	部门意见	部门副经理意见	分公司经理意见
		许龙	叶兴远	 

综合评分表

项目名称：澜湖水厂原水阀门增加电头项目  
项目编号：HMB28824008

分类	评分项目	详细内容	分值	投标人得分				
				深圳市山水机电设备有限公司	深圳市达敏智能科技有限公司	深圳市鸿泽环保科技有限公司	深圳特力自动化工程有限公司	深圳市智德森水务科技有限公司
投标资格	企业证书	★资格及初步审查通过情况 (通过“√”，未通过“×”)  1、提供质量管理体系认证 (ISO9001) 证书得1分，否则不得分； 2、提供环境管理体系认证 (ISO1400) 证书得1分，否则不得分； 3、提供职业健康安全管理体系认证 (ISO45001) 证书得1分，否则不得分； 4、提供企业信用证书得2分，否则不得分； 5、投标人或安装单位具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书得3分，否则不得分； 6、投标人或安装单位有安全生产许可证资质证书得2分，否则不得分； (要求提供有效期内的相关证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。)	10	10	10	10	10	10
			10	10	10	10	10	10
			10	10	10	10	10	10
			10	10	10	10	10	10
商务得分 (20分)	同类项目业绩	报价人提供2019年1月1日至投标截止日的自来水厂或污水处理厂机电类改造20万以上业绩，每提供1份得2分，最高得10分。需提供相关业绩中标 (成交) 通知书或合同关键页扫描件或复印件加盖公章，原件备查。不提供或者提供的与本项目无关或者提供的不具有证明的 (即不能令评审人员确认的) 不得分。	10	10	10	10	10	10
			10	10	10	10	10	
			10	10	10	10	10	
			10	10	10	10	10	
技术得分 (40分)	设备品质	1、防护等级：IP68，提供第三方检测报告得3分； 2、防腐等级：GS-M，提供TVI之类的国际第三方认证报告得1分，须提供认证证明文件； 3、操作性：具备非侵入式红外测温及手机调试功能的得2分，提供产品说明； 4、阀位反馈：具备绝对编码技术或动力断电后有阀位反馈装置的得2分，提供产品说明； 5、密封性：具备双密封保护执行器内部不受外部环境影响，得2分，提供双密封结构图。	10	9	4	9	9	9
			10	11	8	11	12	15
			15	11	8	11	12	15
			15	11	8	11	12	15
技术方案	施工方案	1、技术方案内容全面且具体评价为优秀得15分； 2、技术方案内容较全面且具体评价为良好得10分； 3、技术方案内容全面但不具体评价为中等得5分； 4、技术方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15	14	8	10	12	14
			15	14	8	10	12	14
			15	14	8	10	12	14
			15	14	8	10	12	14
价格得分 (40分)	评审基准	1、以所有通过初步审查的投标人的报价的算术平均值为报价平均值 (若有效投标报价超过或等于5家，则去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值；否则，直接取算术平均值)； 2、以报价平均值作为基准价 (40分)； 3、将各投标人的报价与基准价比较计算出价格分，投标价等于基准价得40分；每高于基准价1% (不足1%按1%计算，四舍五入保留一位小数，下同) 扣0.4分；每低于基准价1%扣0.2分。	40	38.8	39.2	37.6	38.8	38.4
			100	92.8	73.2	87.6	91.8	96.4
总计			100.00					

注：1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。  
2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。  
3. 综合以上分析比较，评审小组将对各响应文件进行书面的量化评定，得分四舍五入精确到小数点后两位。

评标人员签名：  
日期：2024.6.14

综合评分表

项目名称：嫩湖水厂原水阀门增加电动头项目  
项目编号：HWP28824008

类别	评分项目	详细内容	分值	投标人得分					
				深圳市山水机电设备有限公司	深圳市达敏智能科技有限公司	深圳市鸿泽环保科技有限公司	深圳特力自动化工程有限公司	深圳市智德森水务科技有限公司	
投标资格	★资格及初步审查通过情况 (通过“√”，未通过“×”)		/	√	√	√	√	√	√
		1、提供质量管理体系认证 (ISO9001) 证书得1分，否则不得分； 2、提供环境管理体系认证 (ISO1400) 证书得1分，否则不得分； 3、提供职业健康安全管理体系认证 (ISO45001) 证书得1分，否则不得分； 4、提供企业信用证书得2分，否则不得分； 5、投标人或安装单位具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书得3分，否则不得分； 6、投标人或安装单位具有安全生产许可证证书得2分，并加盖公章。(要求提供有效期内的相关证书扫描件或复印件，并加盖公章。)	10.00	10	6	10	10	10	10
商务得分 (20分)	企业证书	1、防护等级：IP68，提供第三方检测报告得3分； 2、防腐等级：C5-M，提供TUW之类的国际第三方认证报告得1分，须提供认证证明文件； 3、操作性：具备非侵入式红外\蓝牙及手机调试功能的得2分，提供产品说明； 4、阀位反馈：具备绝对编码技术或动力断电后有阀位反馈装置的得2分，提供产品说明； 5、密封性：具备双密封保护执行器内部不受外部环境影响，得2分，提供双密封结构图。	10.00	9	8	10	9	9	
		同类项目业绩 需提供相关业绩中标 (成交) 通知书或合同关键页扫描件或复印件加盖公章，原件备查。不提供或者提供的与本项目无关或者提供的不能有效证明的 (即不能令评审人员确认的) 不得分。	10.00	10	10	10	10	10	10
技术得分 (40分)	设备品质	1、技术方案内容全面且具体评价为优良得15分； 2、技术方案内容较全面且具体评价为良好得10分； 3、技术方案内容全面但不具体评价为中等得5分； 4、技术方案内容不全且具体评价为差不得分。	15.00	15	10	15	10	15	
		施工方案 1、施工方案内容全面且具体评价为优良得15分； 2、施工方案内容较全面且具体评价为良好得10分； 3、施工方案内容全面但不具体评价为中等得5分； 4、施工方案内容不全且具体评价为差不得分。	15.00	10	15	15	10	15	
价格得分 (40分)	评审基准	1、以所有通过初步审查的投标人的报价的算术平均值为报价平均值 (若有有效报价超过或等于5家，则去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值)； 2、以报价平均值作为基准价 (40分)； 3、将各投标人的报价与基准价比较计算出得分，投标价等于基准价得40分；每高于基准价1% (不足1%按1%计算，四舍五入保留一位小数，下同) 扣0.4分；每低于基准价1%扣0.2分。	40.00	38.8	39.3	37.6	38.8	38.4	
		总计	100.00	92.8	88.3	97.6	87.8	97.4	

注：1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。  
2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。  
3. 综合以上分析比较，评审小组将对各响应文件进行书面的量化评定，得分四舍五入精确到小数点后两位。

评标人员签名：  
日期：2024.6.24

综合评分表

项目名称：赣湖水厂原水阀门增加电动头项目  
项目编号：JH28824008

分类	评分项目	详细内容	分值	投标人得分				
				深圳市山水机电设备有限公司	深圳市达敏智能科技有限公司	深圳市鸿泽环保科技有限公司	深圳特力自动化工程有限公司	深圳市智德森水务科技有限公司
投标资格		★资格及初步审查通过情况（通过“√”，未通过“×”）	/	√	√	√	√	√
商务得分 (20分)	企业证书	1、提供质量管理体系认证（ISO9001）证书得1分，否则不得分； 2、提供环境健康安全管理体系认证（ISO1400）证书得1分，否则不得分； 3、提供职业健康安全管理体系认证（ISO45001）证书得1分，否则不得分； 4、提供企业信用证书得2分，否则不得分； 5、投标人或安装单位具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书得3分，否则不得分； 6、投标人或安装单位有安全生产许可证证书得2分，否则不得分； （要求提供有效期内的相关证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。）	10.00	10	5	8	10	10
	同类项目业绩	报价人提供2019年1月1日至投标截止日的自来水厂或污水处理厂机电类改造20万以上业绩，每提供1份得2分，最高得10分。需提供相关业绩中标（成交）通知书或合同关键页扫描件或复印件加盖公章，原件备查。不提供或者提供的与本项目无关或者提供的不能有效证明的（即不能令评审人员确认的）不得分。	10.00	10	8	8	10	8
技术得分 (40分)	设备品质	1、防护等级：IP68，提供第三方检测报告得3分； 2、防腐等级：G5-M，提供TUV之类的国际第三方认证报告得1分，须提供认证证明文件； 3、操作性：具备非侵入式红外测温及手机调试功能的得2分，提供产品说明； 4、阀位反馈：具备绝对编码技术或动力断电后有阀位反馈装置的得2分，提供产品说明； 5、密封性：具备双密封保护执行器内部不受外部环境影响，得2分，提供双密封结构图。	10.00	8	7	9	9	10
	技术方案	1、技术方案内容全面且具体评价为优得15分； 2、技术方案内容较全面且具体评价为良得10分； 3、技术方案内容全面但不具体评价为中得5分； 4、技术方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15.00	12	5	13	10	10
	施工方案	1、施工方案内容全面且具体评价为优得15分； 2、施工方案内容较全面且具体评价为良得10分； 3、施工方案内容全面但不具体评价为中得5分； 4、施工方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15.00	12	10	10	13	12
价格得分 (40分)	评审基准	1、以所有通过初步审查的投标人的报价的算术平均值为报价平均值（若有效投标报价超过或等于5家，则去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值；否则，直接取算术平均值）； 2、以报价平均值作为基准价（40分）； 3、将各投标人的报价与基准价比较计算得分，投标价等于基准价得40分；每高于基准价1%（不足1%按1%计算，四舍五入保留一位小数，下同）扣0.4分；每低于基准价1%扣0.2分。	40.00	38.8	39.2	37.6	38.8	38.4
总计			100.00	90.8	74.2	85.6	90.8	88.4
注：1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。 2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。 3. 综合以上分析比较，评审小组将对各响应文件进行书面的量化评定，得分四舍五入精确到小数点后两位。				评标人员签名： 日期：2020.6.24				

综合评分表

项目名称：潮湖水厂原水阀门增加电动头项目  
项目编号：HWb28824008

分类	评分项目	详细内容	分值	投标人得分					
				深圳市山水机电设备有限公司	深圳市达敏雷创科技有限公司	深圳市鸿泽环保科技有限公司	深圳特力自动化工程有限公司	深圳市智德森水务科技有限公司	
投标资格		★资格及初步审查通过情况（通过“√”，未通过“×”）	/	√	√	√	√	√	
商务得分 (20分)	企业证书	1、提供质量管理体系认证（ISO9001）证书得1分，否则不得分； 2、提供环境管理体系认证（ISO14000）证书得1分，否则不得分； 3、提供职业健康安全管理体系认证（ISO45001）证书得1分，否则不得分； 4、提供企业信用证书得2分，否则不得分； 5、投标人或安装单位具有安全生产许可证资质证书得2分，否则不得分； 6、投标人或安装单位有安全生产许可证资质证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。）	10.00	10	4	10	10	10	10
	同类项目业绩	投标人提供2019年1月1日至投标截止日的自来水厂或污水处理厂电类改造20万以上业绩，每提供1份得2分，最高得10分。需提供相关业绩中标（成交）通知书或合同关键页扫描件或复印件加盖报价人公章，原件备查。不提供或者提供的与本项目无关或者提供的不能有效证明的（即不能令评审人员确认的）不得分。	10.00	10	10	10	10	10	10
技术得分 (40分)	设备品质	1、防护等级：IP68，提供第三方检测报告得3分； 2、防腐等级：C5-H，提供TUV之类的国际第三方认证报告得1分，须提供认证证明文件； 3、操作性：具备非侵入式红外、蓝牙及手机调试功能的得2分，提供产品说明； 4、阀位反馈：具备绝对编码技术或动力断电后有阀位反馈装置的得2分，提供产品说明； 5、密封性：具备双密封保护执行器内部不受外部环境影响，得2分，提供双密封结构图。	10.00	9	4	9	9	9	9
	技术方案	1、技术方案内容全面且具体评价为优得15分； 2、技术方案内容较全面且具体评价为良得10分； 3、技术方案内容全面但不具体评价为中得5分； 4、技术方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15.00	10	8	12	12	15	
	施工方案	1、施工方案内容全面且具体评价为优得15分； 2、施工方案内容较全面且具体评价为良得10分； 3、施工方案内容全面但不具体评价为中得5分； 4、施工方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15.00	13	9	11	12	14	
价格得分 (40分)	评审基准	1、以所有通过初步审查的投标人的报价的算术平均值为报价平均值（若有效投标报价超过或等于5家，则去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值；否则，直接取算术平均值）； 2、以报价平均值作为基准价（40分）； 3、将各投标人的报价与基准价比较计算出价格分，投标价等于基准价得40分；每高于基准价1%（不足1%按1%计算，四舍五入保留一位小数，下同）扣0.4分；每低于基准价1%扣0.2分。	40.00	38.8	39.2	37.6	38.8	38.4	
总计			100.00	90.8	74.2	89.6	91.8	96.4	
注：1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。 2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。 3. 综合以上分析比较，评审小组将对各响应文件进行书面的量化评定，得分四舍五入精确到小数点后两位。				评标人员签名： 日期：2024.6.24					

项目名称：横湖水厂原水阀门增加电动头项目  
项目编号：HM28824008

综合评分表

分类	评分项目	详细内容	分值	投标人得分				
				深圳市山水机电设备有限公司	深圳市达敏智创科技有限公司	深圳市鸿泽环保科技有限公司	深圳特力自动化工程有限公司	深圳市智德森水务科技有限公司
投标资格		★资格及初步审查通过情况（通过“√”，未通过“×”）	/					
商务得分 (20分)	企业证书	1、提供质量管理体系认证（ISO9001）证书得1分，否则不得分； 2、提供环境管理体系认证（ISO14001）证书得1分，否则不得分； 3、提供职业健康安全管理体系认证（ISO45001）证书得1分，否则不得分； 4、提供企业信用证书得2分，否则不得分； 5、投标人或安装单位具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质证书得3分，否则不得分； 6、投标人或安装单位具有安全生产许可证资格证书得2分，否则不得分； （要求提供有效期内的相关证书扫描件或复印件，并加盖公章。）	10.00	10	2	8	10	10
	同类项目业绩	报价人提供2019年1月1日至投标截止日的自来水厂“或污水处理厂机电类改造20万以上业绩，每提供1份得2分，最高得10分”。 需提供相关业绩中标（成交）通知书或合同关键页扫描件或复印件加盖公章，原件备查。 不提供或者提供的与本项目无关或者提供不能有效证明的（即不能含评审人员确认的）不得分。	10.00	10	10	8	10	10
技术得分 (40分)	设备品质	1、防护等级：IP68，提供第三方检测报告得3分； 2、防腐等级：C5-M，提供TUV之类的国际第三方认证报告得1分，须提供认证证明文件； 3、操作性：具备非侵入式红外\蓝牙及手机调试功能的得2分，提供产品说明； 4、侧位反馈：具备绝对编码技术或动力断电后有侧位反馈装置的得2分，提供产品说明； 5、密封性：具备双密封保护执行器内部不受外部环境影响，得2分，提供双密封结构图。	10.00	9	2	10	8	8
	技术方案	1、技术方案内容全面且具体评价为优秀得15分； 2、技术方案内容较全面且具体评价为良好得10分； 3、技术方案内容全面但不具体评价为中等得5分； 4、技术方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15.00	11	5	14	12	12
	施工方案	1、施工方案内容全面且具体评价为优秀得15分； 2、施工方案内容较全面且具体评价为良好得10分； 3、施工方案内容全面但不具体评价为中等得5分； 4、施工方案内容不全面且不具体评价为差不得分。	15.00	14	5	12	13	12
价格得分 (40分)	评审基准	1、以所有通过初步审查的投标人的报价的算术平均值为报价平均值（若有效投标报价超过或等于5家，则去掉一个最高报价和一个最低报价后取算术平均值；否则，直接取算术平均值）； 2、以报价平均值作为基准价（40分）； 3、将各投标人的报价与基准价比较计算出价格分，报价价等于基准价得40分；每高于基准价1%（不足1%按1%计算，四舍五入保留一位小数，下同）扣0.4分；每低于基准价1%扣0.2分。	40.00	38.8	39.2	37.6	38.8	38.4
总计			100.00	92.8	63.2	89.6	91.8	90.4
注：1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。 2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。 3. 综合以上分析比较，评审小组将各响应文件进行书面的量化评定，得分四舍五入精确到小数点后两位。				评标人员签名：T20 2024.6.24 日期：2024.6.24				