



零星及小型维抢修项目立项申请审批表

申报日期:

项目编号: LHSG202403007

项目名称	深南东路与红岭路交汇处 DN300 雨水管抢修项目	预算造价	约 295613.39 元
申报部门	笋岗所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 排水项目 <input type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>一、立项原因: 由于罗湖笋岗水务所深南东西行与红岭中路交汇处雨水管无法排水, 需立即抢修。</p> <p>二、项目概况: 深南东西行与红岭中路交汇处破损 DN300 雨水支管雨天无法起到收集地面径流的作用, 需挖掘道路重新铺设 DN300 雨水支管, 长度约 55m, 埋深约 0.9m; 新增雨水口 6 座。具体工程量, 以现场发生量为准。</p> <p>三、实施方案: 施工过程中, 施工方将严格按照施工图纸和国家现行的《施工技术验收规范》进行施工, 并做好路面现场交通疏导及安全围挡等相关施工安全作业措施。</p>		
部门负责人 项目审核	部门负责, 请领导审批。 副部长(所)长签字: 解明 部(所)长签字: 2024 年 5 月 27 日		
分管 副经理 项目审批	同意。 签字: 2024 年 5 月 27 日		
经理 项目审批	同意。 签字: 2024 年 5 月 27 日		

备注: 项目预算造价在 5 万元以下(不包含 5 万元)签至分管副经理即可; 5—50 万元(不包含 50 万元)项目, 须报经理审批。