

澄清公告

龙岗中心城水厂无轴螺旋输送机采购项目，项目编号：HW8624335，由于参数要求中材质要求存在多种描述，现进行重新明确：

1. ★材质：叶片、壳体、盖板 SUS304，支撑碳钢，螺旋叶片厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，壳体厚度 $\geq 5\text{mm}$ ，盖板厚度 $\geq 2\text{mm}$ 。

2. 第二章项目需求书中第三点第 1.1 条第（7）款叶片直径 $\geq 315\text{mm}$ 改为螺旋直接：315mm

深圳市深水生态环境技术有限公司

2024 年 10 月 16 日