



零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024年11月14日

项目编号: LHS6202411010

项目名称	大剧院北街等4处雨污水管应急清疏工程	预算造价	约65500元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现笋岗所辖区桂园街道内的大剧院北街、万象街等4处雨污水管存在严重淤积的情况, 为解决问题, 需对该路段实施清疏。</p> <p>2、项目概况: (1) 大剧院北街(红岭中路至蔡屋围一街处), DN600雨水管需清疏长度约144m, 平均淤积深度约35cm, 淤积量约24.6m³。(2) 大剧院北街(红岭中路至蔡屋围一街处), DN500污水管需清疏长度约190.18m, 平均淤积深度约22cm, 淤积量约15.8m³。(3) 万象街(书城路至木棉花街), DN600雨水管需清疏长度约226.48m, 平均淤积深度约28cm, 淤积量约29.3m³。(4) 万象街(书城路至木棉花街), DN400污水管需清疏长度约275.17m, 平均淤积深度约31cm, 淤积量约28.7m³。(5) 实际工程量以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 施工示意图(GIS)。</p>		
申报单位 项目审核	笋岗水务所 清疏审批 分管负责人签字: 邹祥威 负责人签字: 齐明 2024年11月14日		
分管 副总经理 项目审批	同意 签字: 齐明 2024年11月14日		
总经理 项目审批	签字: _____ 年 月 日		

备注: 1、零星维修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。
2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。