



零星及小型清疏项目立项申请审批表

申报日期: 2024年11月11日

项目编号: LHS6202411011

项目名称	桂园北街等4处雨污水管应急清疏工程	预算造价	约87000元
申报单位	笋岗水务所	项目负责人	齐明
项目分类	<input type="checkbox"/> 给水项目 <input type="checkbox"/> 排水项目 <input checked="" type="checkbox"/> 清疏项目		
立项原因 项目概况 实施方案 (附示意图)	<p>1、立项原因: 经人员检查, 发现笋岗所辖区桂园街道内的桂园北街、书城路、金塘街等4处雨污水管存在严重淤积的情况, 为解决问题, 需对该路段实施清疏。</p> <p>2、项目概况: (1) 桂园北街(红桂路至桂园北路), DN300污水管需清疏长度约145.21m, 平均淤积深度约25cm, 淤积量约9.1m³。(2) 书城路(金塘街至宝安南路), DN400污水管需清疏长度约373.55m, 平均淤积深度约24cm, 淤积量约29.4m³。(3) 书城路(金塘街至宝安南路), DN500雨水管需清疏长度约152.30m, 平均淤积深度约23cm, 淤积量约13.4m³。DN800雨水管需清疏长度约132.86m, 平均淤积深度约23cm, 淤积量约15.9m³。(4) 金塘街(深南东路至工地处), DN400污水管需清疏长度约437.29m, 平均淤积深度约21cm, 淤积量约29.2m³。(5) 实际工程量以现场发生量为准。</p> <p>3、实施方案: 做好路面交通疏导和安全围挡工作等相关施工作业安全措施后, 按照施工图纸方案和国家现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求进行改造施工。</p> <p>4、附件: 施工示意图(GIS)。</p>		
申报单位 项目审核	<p>情况属实, 请领导审批。</p> <p>分管负责人签字: 邹明</p> <p>负责人签字: 齐明</p> <p>2024年11月11日</p>		
分管 副总经理 项目审批	<p>同意,</p> <p>签字: 齐明</p> <p>2024年11月15日</p>		
总经理 项目审批	<p>签字: _____</p> <p>年 月 日</p>		

备注: 1、零星维抢修项目预算造价在30万元以下(不包含30万元)签至分管副总即可; 30万及元以上项目, 须报总经理审批。

2、清疏项目预算造价在10万元以下(不包含10万元)签至分管副总即可; 10万及元以上项目, 须报总经理审批。