

沙湾二水厂原水保障项目（一阶段）工程设计采购施工 总承包（EPC）（水泵）澄清文件 1

（项目编号：环水建设招（投）标字[2025]0012 号）

重要提示：投标单位在投标截止时间前，应通过“深圳环水集团招标采购数字管理平台”（<https://cg.sz-water.com.cn>）随时查看有关该工程招标文件的澄清内容。招标文件澄清内容不一致时，以最后发出的文件为准。

答疑部分：

一、本次招标水泵是否包含电机？答：

答：本次招标的水泵机组，包括配套电动机，功率(kW):450；电压(V):10000。

二、是否需要配水泵底座及联轴器？

答：本次招标的水泵，需要配套泵本体的联轴器和电动机联轴器，以及联轴器之间的力矩传递元件。

三、招标水泵要求是填料密封还是机械密封。

答：本次招标水泵用于原水保障项目，抽吸介质为原水，要求泵采用机械密封。

四、水泵进水是否是倒灌自流进水，水泵中心与进水口导流池液位高差大概是多少米？

答：本次招标水泵用于原水保障项目，吸水池液位低于水泵进水口中心线（依据水库水位不同，高差为0~5米）。

五、水泵叶轮需要采用什么材质？

答：本次招标水泵用于原水保障项目，抽吸介质为原水，要求叶轮采用双相不锈钢材质。

补遗部分：

本项目质疑截止时间修改为 2025 年 2 月 18 日 9:30，答疑截止时间修改为 2025 年 2 月 19 日 9:30，投标截止时间及开标时间修改为 2025 年 2 月 21 日 9:30。

招标人：深圳市环水建设工程有限公司

招标代理：深圳市深水水务咨询有限公司

2025 年 2 月 18 日

