

罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）施工（水泵）澄清文件 1

（项目编号：环水建设招（投）标字[2025]039 号）

重要提示：投标单位在投标截止时间前，应通过“深圳环水集团招标采购数字管理平台”（<https://cg.sz-water.com.cn>）随时查看有关该工程招标文件的澄清内容。招标文件澄清内容不一致时，以最后发出的文件为准。

答疑部分：

一、分项报价一览表中没有显示与清单序号 8（罗湖出入境边防检查站-低区水泵变频 控制柜 BP1）匹配的水泵规格，所以无法根据水泵筛选出匹配的控制柜型号；清单序号 12 情况类似。

答：清单序号 8：低区泵组主泵：Q=20m³/h，H=75m，P=7.5kw，辅泵 Q=10m³/h，H=75m，P=7.5kw。

清单序号 12：低区泵组主泵：Q=20m³/h，H=58m，P=11kw，辅泵 Q=20m³/h，H=58m，P=11kw。

招标人：深圳市环水建设工程有限公司

招标代理：深圳市深水水务咨询有限公司

2025 年 2 月 27 日

